



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района
управления по Калининскому району

г. Санкт-Петербург, пр. Лесной, д. 17, тел. (812) 542-27-41

г. Санкт-Петербург, пр. Лесной, д. 17
(место составления акта)

16-00

(время,

28.01.2020 г.

дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-11-1366

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Калининского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Груничева А.С. от «25» декабря 2019 года № 2-11-1366

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена плановая выездная проверка объекта защиты: спортивное сооружение с трибунами (значительный риск), расположенное по адресу: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 36, литер А.

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по хоккею (СПб ГБУ СШОР по хоккею), юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д.36, литер А ИНН: 7825069662.

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 22 » января 20 20 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

« 28 » января 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

Общая продолжительность проверки: «2» дня (ей) («4» часа)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Начальник отдела по АХР Рыжая-Рыжова Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«12» часов «00» минут «22» января 20 20 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(указывается в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Облизина Анастасия Олеговна – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района управления по Калининскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекалось
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:
 Начальник отдела по АХР Рыжая-Рыжова Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствие которых при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы СПб ГБУ СШОР по хоккею - правообладателя объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 36.

Представлен отчет о расчёте пожарного риска: расчет пожарного риска, подтверждающий выполнение на объекте защиты условия соответствия требованиям пожарной безопасности, указанным в пункте 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее- 123-ФЗ) в редакции Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ: не представлен.

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не предоставлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390) п.38	СПб ГБУ СШОР по хоккею
2.	Коридор, длиной более 60 м (по факту 103.4 м. пом. № 122 согласно плана ПИБ) не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки, которые не должны превышать 60 м	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч. 2, п.2 ст.53, СП 1.13.130.2009, п.4.3.3	СПб ГБУ СШОР по хоккею
3.	Допускается использование технического помещения (вентиляционная камера № 1) для организации производственного участка (имеется факт наличия рабочего места)	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390) п.23 «б»	СПб ГБУ СШОР по хоккею
4.	Точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях, а в плите подвесного потолка (коридор около кабинета начальника отдела по АХР)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п. 13.3.4 СП 5.13.130.2009	СПб ГБУ СШОР по хоккею

5.	Для покрытия пола в коридоре (около помещения электрощитовой) применяются материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола)	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.1, ч.6, ст.134, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.4.3.2	СПб ГБУ СШОР по хоккею
6.	Помещение компрессорной не оборудовано датчиками системы автоматической пожарной сигнализации	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.3 ст.52, ст. 83; п.4, приложение А4, СП 5.13130.2009	СПб ГБУ СШОР по хоккею
7.	Для помещения компрессорной отсутствует расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390) п. 20	СПб ГБУ СШОР по хоккею

В ходе проверки проведен противопожарный инструктаж о мерах пожарной безопасности в учреждении с вручением наглядных пособий.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: нет.

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол(-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции: не производился.
3. Протокол(-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: нет.
4. Фототаблица: имеется на 2-х листах.
5. Объяснение(-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: на 1-ом листе.
6. Предписание(-я) об устранении выявленных нарушений: предписание № 2-11-1366/1/1 от 28.01.2020 года.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): нет
9. Формы проверочных листов - приложение № 4 приказа МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2018 N 52600
10. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты и необходимые для достижения целей и задач проведенной проверки: приказ

№ 200 на ответственного за ПБ, удостоверения ПТМ, устав, планы помещений, инструкции, приказ № 120-к, свидетельство ОГРП, свидетельство ИНН, распоряжение № 1724-рз, акт от 27.12.2019 г., технический отчет, проект контракта от 30.12.2019 г., акт тех. освидетельствования от 21.01.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Облизина Анастасия Олеговна – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района управления по Калининскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника органа ГПН, проводившего проверку)

“28” 01

2020



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“28” 01

2020 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)